

平成 年 月 日

品質証明書

CAベ スFN

項 目	性 状	備 考
比 重	1.2	JIS K 5600
粘 度 (mPa·s)	180	B型粘度計
不揮発分 (%)	78.5	JIS K 6833
塗膜の状態	合格	割れ、膨れ剥がれの無いこと
容器の中の状態	合格	塊がなく一様であること
作業性	合格	へら塗りに支障がないこと


株式会社 ダイフレックス
東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル25F
TEL 03-5324-9761
